

График
Замеров нагрузки в зимний период 2013-2014г. по ТП

№	Дата 2011г.	№ ТП	Тр-р	Инн	% загруженност и тр-ра		% загруженности тр- ра		% загруженности тр-ра		
					10/11	11/12	12/13	13/14			
ВЛ-10кВ Ф-7											
1		КТП-90	400	578	36	87	75	92			
2		КТП-85	250	362	78	79	60	49			
3		КТП-86	250	362	25	45	45	41			
4		КТП-89	315	455	56	73	82	75			
5		КТП-87	250	362	60	45	99	77			
6		КТП-69	400	578	45	-	57	67			
7		КТП-73	160	231	30	-	-	30			
8		КТП-75	160	231	69	84	91	76			
9		КТП-71	160	231	88	122	82	105			
10		КТП-72	160	231	22	19	19	40			
11		КТП-74	160	231	91	115	66	85			
12		КТП-76	630 630	910 910	34 0	41 0	39 0	33 0			
13		КТП-65	250	362	1	-	-	93			
14		КТП-104	160	231	53	78	61	62			
15		КТП-105	250	362	35	84	74	100			
16		ТП-63	400	578	29	43	37	46			
17		КТПН-78	100	144	78	78	64	56			
18		КТП-60	250	362	17	-	57	55			
19		КТП-61	160	231	0	-	-	-0			
20		КТПН-91	100	144	118	98	61	79			
21		КТП-77	160	231	48	90	82	100			
22		КТП-70	250	362	6	-	-	7			
23		КТП-80	400	578	44	60	62	32			
24		КТПН-79	250	362	38	46	50	54			
25		ТП-88	100	144	-	-	-	65			
26		ТП-96	100	144	-	-	-	26			

Подготовил

Апыхтин Ю.Е. 14г