

График
Замеров нагрузки в зимний период 2013-2014г. по ТП

| № | Дата | № ТП | Тр-р | I _{ном} 0,4кВ | I _{фмах} | | | U _{фмин} | | | Загрузка тр-ра | | |
|-------------|------|---------|------------|---------------------------|-------------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|----------------|--|--|
| | | | | | А | В | С | А | В | С | % | | |
| ВЛ-10кВ Ф-6 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | КТП-92 | 160 | 231 | 241 | 238 | 239 | 185 | 106 | 167 | 80 | | |
| 2 | | КТП-46 | 100 | 144 | 238 | 228 | 252 | 128 | 163 | 122 | 113 | | |
| 3 | | ТП-67 | 2/400 | 578 | 239 | 251 | 237 | 483 | 216 | 141 | 83 | | |
| | | | | | 235 | 232 | 237 | 336 | 369 | 136 | 63 | | |
| 4 | | КТП-107 | 400 | 578 | 238 | 233 | 232 | 240 | 250 | 275 | 47 | | |
| 5 | | КТПН-48 | 160 | 231 | 241 | 236 | 244 | 145 | 121 | 133 | 62 | | |
| 6 | | КТП-59 | 250 | 362 | 232 | 219 | 243 | 114 | 127 | 159 | 44 | | |
| 7 | | ТП-95 | 400 400 | 578 578 | 240 | 241 | 238 | 279 | 211 | 267 | 48 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | ТП-55 | 250 400 | 362 578 | 238 | 237 | 232 | 138 | 325 | 275 | 90 | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 9 | | ТП-54 | 400 400 | 578 578 | 242 | 240 | 235 | 171 | 116 | 235 | 41 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | ТП-84 | 250 250 | 362 362 | 243 | 238 | 240 | 342 | 402 | 424 | 0 117 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | ТП-83 | 630 400 | 910 578 | 241 | 238 | 238 | 180 | 180 | 169 | 20 | | |
| | | | | | 237 | 236 | 234 | 321 | 285 | 308 | 56 | | |
| 12 | | ТП-82 | 400 | 578 | 216 | 234 | 233 | 140 | 193 | 285 | 49 | | |
| 13 | | ТП-81 | 315 250 | 455 362 | 246 | 247 | 237 | 312 | 210 | 257 | 69 | | |
| | | | | | - | | | | | 0 | | | |
| 14 | | ТП-66 | 400 250 | 578 362 | 238 | 241 | 240 | 155 | 160 | 135 | 27 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Подготовил

Апыхтин Ю.Е.