

График  
Замеров нагрузки в зимний период 2013-2014г. по ТП

№	Дата	№ ТП	Тр-р	I <sub>ном</sub> 0,4кВ	U <sub>фмин</sub>			I <sub>фмах</sub>			Загрузка тр-ра %	
					А	В	С	А	В	С		
ВЛ-10кВ Ф-5												
1		КТП-62	250	362	232	250	238	222	102	85	61	
2		КТП-53	250	362	242	241	235	214	280	282	77	
3		КТП-50	160	231	251	249	240	189	156	197	85	
4		КТП-49	400	578	245	236	244	70	135	139	24	
5		ТП-57	250	362	236	238	237	118	123	120	34	
			250	362	238	241	241	48	57	35	16	
6		КТП-56	250	362	231	230	238	331	292	283	91	
7		КТП-58	160	231	243	241	248	171	171	144	74	
8		КТП-64	160	231								
9		КТП-93	100	144	248	240	236	9	29	12	20	
10		ТП-47	400	578	-	-	-	-	-	-		
			100	144	252	241	237	82	112	107	74	
11		ТП-52	400	578								
			400	578	244	239	240	397	419	370	72	
12		КТП-51	630	910	242	241	240	122	103	126	14	
13		КТП-94	100	144	232	241	231	32	7	14	22	

Подготовил

Апыхтин Ю.Е.