

График
нагрузки трансформатор . по ТП

№	Дата 2011г.	№ ТП	Тр-р	Инн	% загруженност и тр-ра		% загруженности тр- ра		% загруженности тр-ра		
					10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	
ВЛ-10кВ Ф-7											
1		КТП-90	400	578	36	87	75	92	86	85	
2		КТП-85	250	362	78	79	60	49	62	55	
3		КТП-86	250	362	25	45	45	41	42	35	
4		КТП-89	315	455	56	73	82	75	81	71	
5		КТП-87	250	362	60	45	99	77	82	94	
6		КТП-69	400	578	45	-	57	67	74	56	
7		КТП-73	160	231	30	-	-	30	64	61	
8		КТП-75	160	231	69	84	91	76	78	71	
9		КТП-71	160	231	88	122	82	105	109	117	
10		КТП-72	160	231	22	19	19	40	35	29	
11		КТП-74	160	231	91	115	66	85	87	86	
12		КТП-76	630 630	910 910	34 0	41 0	39 0	33 0	30	30 0	
13		КТП-65	250	362	1	-	-	93	95	95	
14		КТП-104	160	231	53	78	61	62	67	54	
15		КТП-105	250	362	35	84	74	100	71	85	
16		ТП-63	400	578	29	43	37	46	55	55	
17		КТПН-78	100	144	78	78	64	56	77	56	
18		КТП-60	250	362	17	-	57	55	60	10	
19		КТП-61	160	231	0	-	-	-0	0	2	
20		КТПН-91	100	144	118	98	61	79	86	78	
21		КТП-77	160	231	48	90	82	100	93	87	
22		КТП-70	250	362	6	-	-	7	4	7	
23		КТП-80	400	578	44	60	62	32	52	45	
24		КТПН-79	250	362	38	46	50	54	57	37	
25		ТП-88	100	144	-	-	-	65	65	54	
26		ТП-96	100	144	-	-	-	26	53	51	
27		КТП-98	630 630	910 910					15	20	

Подготовил  Апыхтин Ю.Е.